

KLASA: 325-03/26-01/P0
URBROJ: 2137-1-2-26-04

Općina Hlebine
Ivana Generalića 1
48 323 Hlebine

Koprivnica, **20.05.2026.**

Predmet: **Oborinska odvodnja**

Poštovani,

projektom Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica unaprijeđena je vodno-komunalna infrastruktura na području Grada Koprivnice i okolnih Općina. Samim time u Općinama se proširila postojeća i izgradila nova kanalizacijska mreža.

U Općinama je izgrađena kanalizacijska mreža fekalnog tipa, što znači da se u sustav javne odvodnje ne smiju ispuštati sadržaji koji nisu sanitarne (fekalne) otpadne vode odnosno sadržaji pomiješani sa krutim predmetima koji pripadaju u smeće što je i definirano člankom 78. Općih uvjeta isporuke vodnih usluga od prosinca 2025.

Pregledima na terenu ustanovljeno je da velik broj korisnika u Općinama ima spojenu oborinsku odvodnju na fekalni sustav. Dokaz tome je velika količina prepumpane otpadne vode prilikom kišnog vremena te troškovi struje prepumpnih stanica. Budući da sustav nije projektiran za toliku količinu otpadne vode dolazi do ispada pojedinih stanica tijekom kišnog perioda.

Odlukom o odvodnji i Općim uvjetima propisano je da se oborinske vode moraju odvoditi na odgovarajući način preko posebnog sustava oborinske odvodnje te se ne smiju ispuštati u javni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

Ovim putem apeliramo da putem komunalnih redara obavijestite korisnike te da izvršite kontrolu istih. Sa naše strane vršit će se daljnja kontrola putem vodnog redara.

S poštovanjem,

DIREKTOR:
Zdravko Petras, mag.ing.aedif.

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
vodoopskrba i odvodnja
KOPRIVNICA

